

Ofício nº. 060/2026 – GAB/SME

Franca, 05 de março de 2026.

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 110/2026 – Vereador Marcelo Tidy.

Exmo. Senhor Prefeito,

Em resposta ao Requerimento nº 110/2026 do Vereador Marcelo Tidy, que solicita informações acerca da situação do telhado da Creche Escola Dr. Vicente de Paula Latorraca, situada no prolongamento do Jardim Ângela Rosa, na Avenida Dr. Chafic Facury, nº 3501, informamos o que segue:

No dia 20 de janeiro de 2026 foi realizada visita técnica na unidade escolar pela Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Educação, Camila Garcia Gonçalves, e pelo Chefe de Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Daniel Barbosa, ocasião em que foram acompanhados pela diretora da unidade, Maria Stella.

A referida visita teve como objetivo verificar as condições estruturais relacionadas ao telhado e às ocorrências de infiltrações decorrentes das chuvas, bem como orientar a unidade quanto às providências necessárias para sanar os problemas identificados e prevenir novas ocorrências.

Durante a vistoria, foram indicadas algumas intervenções técnicas consideradas necessárias, dentre as quais destacam-se:

1. Construção de muro de contenção na parte posterior da creche, com a finalidade de evitar que a água das chuvas ultrapasse a área do parque e alcance as salas de aula;
2. Construção de caixas de captação de águas pluviais;
3. Ampliação da vazão de escoamento da água pluvial nos fundos da unidade, tanto no lado direito, quanto no lado esquerdo da creche;
4. Troca de madeiramento e alinhamento do telhado;
5. Substituição de telhas danificadas e instalação de telhas pingadeiras;
6. Caso necessário após essas intervenções, impermeabilização do forro.

Ressaltamos que, no modelo de parceria entre a Prefeitura Municipal de Franca e as creches parceiras, é realizado repasse financeiro mensal específico para a rubrica de manutenções prediais, destinado justamente à realização de pequenos e médios reparos estruturais nas unidades.

Dessa forma, as próprias creches realizam as contratações e execuções dos serviços necessários, utilizando os recursos repassados pelo município para manutenção da estrutura física, sempre sob orientação técnica quando necessário.

A partir das orientações realizadas durante a visita técnica, a unidade já executou algumas das intervenções indicadas, dentre elas:

1. Construção do muro de contenção na parte posterior da creche;
2. Ampliação da vazão de escoamento da água pluvial no lado direito da unidade;
3. Construção da caixa de captação de água pluvial no mesmo lado.

A diretora da unidade informou ainda que em breve será realizada a ampliação da drenagem também no lado esquerdo.

Quanto às intervenções relacionadas ao telhado, em razão do período de chuvas, a creche encontra-se em fase de levantamento de orçamentos, devendo realizar os ajustes necessários tão logo seja possível dar andamento aos serviços, utilizando os recursos destinados às manutenções prediais.

Destacamos que todas as medidas estão sendo adotadas com o objetivo de garantir a segurança, o bem-estar e as condições adequadas de atendimento às crianças e aos profissionais da unidade, mantendo o acompanhamento por parte da Secretaria Municipal de Educação.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARCIA DE CARVALHO GATTI
Data: 05/03/2026 18:00:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Márcia de Carvalho Gatti
Secretária Municipal de Educação


Exmo. Sr.



Alexandre Augusto Ferreira

Prefeito

 (16) 3711-9202

 educacao@franca.sp.gov.br

 www.franca.sp.gov.br

 Av. Francisco de P. Quintanilha Ribeiro,
nº 550, Parque Franca - Franca/SP
CEP: 14403-125
 CNPJ: 47.970.769/0001-04 - I.E: Isento